

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W GMINIE LUBICZ.

nr referencyjny: **ORG.271.09.2024**

Lubicz Dolny, 19 września 2024 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Lubicz

Lubicz Dolny
ul. Toruńska 21
87-162 Lubicz

Dotyczy sprawy: ORG.271.09.2024

W odpowiedzi na pytania dotyczące w/w postępowania Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

PAKIET 1

Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego długości wysięgników do wymiany dla lokalizacji :

1. Działka 496 obręb Grębocin - 3 oprawy

2. Działka 181/6 obręb Grabowiec - 5 opraw

Ad.1.Należy zastosować wysięgniki 1- ramienny 0,5m

Ad.2. Należy zastosować wysięgniki 1- ramienny 0,5m

PAKIET 2

Zamawiający przedstawił Audyt w którym są wskazane dwie lokalizacje w których jest zapis o wymianie ilości opraw oraz wysięgników ale brak wskazania długości wysięgników.

Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego długości wysięgników do wymiany dla lokalizacji :

1. Działka 496 obręb Grębocin - 3 oprawy

2. Działka 181/6 obręb Grabowiec - 5 opraw

Ad.1.Należy zastosować wysięgniki 1- ramienny 0,5m

Ad. .2. Należy zastosować wysięgniki 1- ramienny 0,5m

PAKIET 3

Proszę o potwierdzenie, czy Wykonawca spełni warunek określony w SWZ dział VIII pkt. 2 ppkt. 4 a , jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał 1 zadanie polegające na budowie nowego oświetlenia drogowego LED o wartości (zamówienia) co najmniej 50.000,00 zł (brutto).

Ad. Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu jeśli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 5 lat wykonał 1 zadanie polegające na budowie nowego oświetlenia drogowego LED o wartości (zamówienia) co najmniej 50.000,00 zł (brutto).

PAKIET 4

Dzień dobry, Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytanie 1. Jedyne wymagania co do lamp oświetleniowych jakie Zamawiający zawarł w swojej dokumentacji to: Instalowane oprawy oświetleniowe muszą gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadać łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i. Rekomendowana barwa światła emitowana przez oprawy: biała neutralna, temperatura barwowa 4000K, wskaźnik oddawania barw RA>70 Regulacja montażu oprawy (obniżenie -5 stopni) W oczach Wykonawcy tak skromnie określone wymagania pozwolą na zaoferowanie opraw, których koszty eksploatacji, niska trwałość i efekt świetlny w żadnym stopniu nie usatysfakcjonują Zamawiającego i doprowadzą do strat finansowych. Wykonawca zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą proponuje postawienie wymogów takich jak: -korpus oprawy wykonany z aluminium -korpus oprawy wyposażony w uniwersalne gniazdo Zhaga -stopień ochrony przeciwuderzeniowej co najmniej IK09 -bez narzędziowy dostęp do komory zasilania -termiczne rozdzielanie części elektrycznej i optycznej – konstrukcja dwukomorowa -klosz płaski wykonany ze szkła hartowanego -szczelność oprawy co najmniej IP66 -dodatkowa ochrona przeciwprzepięciowa 10kV -klasa ochrony przeciwporażeniowej: II -zasilacz umożliwiający wielostopniową, autonomiczną redukcję mocy -skuteczność świetlna oprawy min. 140lm/W -trwałość strumienia świetlnego: L90B10 > 100 000h -odporność opraw na wibracje na podstawie normy PN-EN 60068-2-6:2008 Dopiero tak postawione wymagania zapewnią Zamawiającemu dostęp do wysokiej jakości opraw oświetleniowych, które pozwolą na znaczną redukcję mocy i kosztów eksploatacji.

Ad. 1 Oprawy muszą posiadać parametry nie gorsze niż podane w specyfikacji.

Pytanie 2. W przypadku przychylniej odpowiedzi na pytanie powyżej Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci: - certyfikatów ENEC, ENEC+, ZD4i, RoHS - raportu z testów wibracyjnych - kart katalogowych

Ad. 2 Na etapie przetargu nie ma potrzeby przedstawiania certyfikatów.

PAKIET 5

1. Prosimy o informację, czy Wykonawca będzie musiał ponosić koszty zajęcia pasa drogowego np. drogi krajowej realizując niniejszą inwestycję, czy może Gmina jest zwolniona z tego typu opłat. Wszak, Wykonawca będzie realizować inwestycję na rzecz Gminy – Podmiotu Publicznego.

Ad. 1. Podczas realizacji prac na drogach wyższych kategorii Gmina podpisuje odpowiednie porozumienia z zarządcami dróg, przez co nie ponosi opłat za zajęcie pasa drogowego.

2. Zgodnie z zapisami Umowy, par. 10 ust. 2 2) e)-h):

„Najpóźniej w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania robót, a w szczególności:

...

e) protokoły badań i sprawdzeń (at. protokoły badań zagęszczenia gruntu, odbiorów technicznych, koniecznych ekspertyz i opinii itp.)

f) wszystkie wymagane operaty geodezyjne i geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;

g) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym dla terenu zamkniętego (PKP) na mapach będących w zasobie zarządzającego teren zamkniętym,

h) dokumentację niezbędną do zawiadomienia organu o zakończeniu budowy lub pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z ustawą Prawo budowlane.”

Czy zakres modernizacji oświetlenia Gminy Lubicz faktycznie wymaga procedowania w formie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, opracowywania map geodezyjnych, etc?

Ad. 2

Zamawiający będzie wymagał dokumentów wymienionych pod lit. e – g powyżej w przypadku wystąpienia konieczności ich opracowania. Dokumentację niezbędną do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub pozwolenia na użytkowanie Zamawiający będzie wymagał w przypadku konieczności złożenia zawiadomienia/konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

3. Zgodnie z zapisami Umowy, par. 4 ust. 5 pkt 2) ppkt 1-22 wymaga się m.in.

„zapewnienia i pokrycia kosztów obsługi geodezyjnej obejmującej wytyczenie oraz wyznaczenie granicy pasa drogowego przed rozpoczęciem robót, a także bieżącą inwentaryzację powykonawczą”.

Prosimy o weryfikację zakresu obowiązków Wykonawcy zgodnie z przedmiotem zamówienia. Część powyżej przytoczonych zapisów wydaje się być niepotrzebna przy modernizacji oświetlenia Gminy Lubicz.

Ad. 3

Zamawiający będzie wymagał wykonania w/w czynności w przypadku występowania takiej konieczności.

4. Czy wymiana wysięgników, przewodów wewnątrz słupów, gniazd bezpiecznikowych należy do zakresu niniejszego postępowania przetargowego?

Ad. 4

Wymiana wysięgników jest w zakresie, wymiana przewodów i gniazd jedynie w pojedynczych przypadkach głównie w szkołach jest także w zakresie.

5. Czy w ramach niniejszego przetargu Wykonawca jest zobowiązany tylko do wymiany opraw oświetleniowych?

Ad. 5

W ramach niniejszego przetargu do wymiany są wszystkie oprawy i wysięgniki oraz przewody we wskazanych miejscach

6. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie danych dotyczących wysokości montażu istniejących opraw oraz dł. istniejących wysięgników.

Ad. 5

Wysokości słupów podane są w audycie.

7. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 30.09.2024.

Zamawiający wydłuży termin składania ofert.